



APRAGAZ

v.z.w.

Uw Controle Organisme



Lid van CEOC

Vilvoordsesteenweg, 156 B-1120 Brussel
Tel. 32/2/264 03 60 - Fax. 32/2/268 89 58
e-mail : info@apragaz.com - B.T.W. BE 407.199.070

ANTI FIRE SYSTEMS
Gareelstraat 15

8800 ROESELARE

U/Ref. :
O/Ref. : CHL/FB/certificat d'agrément/ANTI FIRE SYSTEMS – 2003-05-20.

Brussel, 20 mei 2003.

GOEDKEURINGSCERTIFICAAT EN3 - DRAAGBARE SNELBLUSSERS VOOR GEBOUWEN

Hiermede bevestigen wij dat de apparaten waarvan de karakteristieken hieronder beschreven zijn overeenstemmen met de voorschriften van de EN3 norm volgens de proefverslagen en met het hierna vermelde goedkeuringsnummer :

Goedkeuringsnummer	Merk	Type	Nominale lading	Type vuurhaarden	Test-verslag
EN3-B03/552	Anti Fire Systems	PG6 PDY	6 kg poeder ABC Type "Neutrex ABC 40"	27A - 144B	94-23-1039/N78
EN3-B03/553	Anti Fire Systems	PG9 PDY	9 kg poeder ABC Type "Neutrex ABC 40"	34A - 233B	92-23-43/N10

en dat er bijgevolg aan de bovengenoemde firma toegelaten wordt :

- 1) het bovengenoemd goedkeuringsnummer aan te brengen op het etiket van de brandblusser onder voorbehoud van het positief resultaat van onze controles, periodisch uitgevoerd in het kader van de voorschriften van § 5 van de EN3 part.6.
- 2) het **BENOR** etiket aan te brengen conform de geldende voorschriften voor de toekenning van het merk in de sector van de Draagbare Snelblussers, onder voorbehoud van het positief resultaat van de controle van de loten hieraan verbonden.

De Algemeen Directeur,

Christian LEPLAT, ir