



# APRAGAZ

V.Z.W.  
Uw Controle Organisme



Vilvoordsesteenweg, 156 B-1120 Brussel  
Tel. 32/2/264 03 60 - Fax. 32/2/268 89 58  
e-mail : info@apragaz.com - B.T.W. BE 407.199.070

## ANTI FIRE SYSTEMS

Gareelstraat 15

8800 ROESELARE

U/Ref. :  
O/Ref. : CHL/FB/GOEDKEURINGSCERTIFICAAT/DUJARDIN/AFS-W6 - AFS-W9/2009-10-22.

Brussel, 22 oktober 2009.

### GOEDKEURINGSCERTIFICAAT EN3 - DRAAGBARE SNELBLUSSERS VOOR GEBOUWEN

Hiermede bevestigen wij dat de apparaten waarvan de karakteristieken hieronder beschreven zijn overeenstemmen met de voorschriften van de EN3 norm volgens de proefverslagen en met het hierna vermelde goedkeuringsnummer :

Goedkeuringsnummer	Merk	Type	Nominale lading	Type vuurhaarden	Test-verslag
EN3-B07/865	ANTI FIRE SYSTEMS	AFS-W6	6 l water + add. Type "Neufoam S"	27 A - 144 B	Prüfbericht Nr - 98-23-145/N 129 - SP-18/99 - 99-23-536/N162 - BT-78/99 - BT-80/99
EN3-B07/866	ANTI FIRE SYSTEMS	AFS-W9	9 l water + add. Type "Neufoam S"	34 A - 233 B	Prüfbericht Nr - 98/23-145/N 130 - EN3-3-61/98 EN 9569-1 Prüfbericht Nr - SP-19/99 - 99-23-536/N162

en dat er bijgevolg aan de bovengenoemde firma toegelaten wordt :

- 1) het bovengenoemd goedkeuringsnummer aan te brengen op het etiket van de brandblusser onder voorbehoud van het positief resultaat van onze controles, periodiek uitgevoerd in het kader van de voorschriften van § 5 van de EN3 part.6.
- 2) het **BENOR** etiket aan te brengen conform de geldende voorschriften voor de toekenning van het merk in de sector van de Draagbare Snelblussers, onder voorbehoud van het positief resultaat van de controle van de loten hieraan verbonden.

De Algemeen Directeur,

Christian LEPLAT, ir